

Mocoa - Villagarzon - Pto Guzman - Piamonte - Orito

Descripción de Mantenimiento y/o Expansión	Mantenimiento Reprogramado	N° Código de Mantenimiento - Expansión
Levantamiento de red media tension SPARK.	NO	L064001
Cambiar cortacircuito y DPS, transformador TORI 0095, entrada vereda Las Malvinas.	NO	P064001
Hacer hueco (piso concreto) y enterrar varilla puesta a tierra, TORI 0009, barrio Betania.	NO	P064002
Cambiar cortacircuitos y DPS, retemplar redes baja tension transformador TORI 0147, entrada vereda El Naranjito.	NO	P064003
Hacer hueco (piso concreto) y enterrar varilla puesta a tierra, TORI 0030, barrio Marco Fidel Suarez.	NO	P064004
Reubicar y cambiar por cable trenzado red de baja tension en la vereda El Caldero (sector entrada Cabildo La Venada).	NO	P064005
Levantamiento de red media tension SPARK.	NO	L064002
CORTAR ARBOLES DESPEJE DE REDES	NO	P063001
MONTAJE DE SECCIONADOR	NO	P063002
CONSTRUCCION REDES DE BAJA TENSION MACEDONIA	SI	E052003
CAMBIAR TAP DE TRANSFORMADOR BARRIO KENEDY	NO	P061001
CAMBIAR TAP DE TRANSFORMADOR BARRIO JARDIN DIAGINAL COLISEO MODESTO RUANO	NO	P061002
CONSTRUCCION RED DE BAJA TENSION VDA LOS ANDES TMOC0232	NO	E051003