



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: MI-FO-11

Version: 01

ANALISIS Y PRIORIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EXPANSION

Fecha: 22-03-2017

Pagina: 1 de (1)

Fecha (d-m-a):

12/08/2019 --16/08/2019

Sede (Mun-Dep)

Mocoa - Villagarzon - Pto Guzman - Piamonte - Orito

Priorización	Semana	Código	DETALLE CAUSA	Municipio	Círculo	Tipo de Elemento en SDL	Elemento a consignar	Fecha Prog Inicio de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Fecha Prog Terminación de Mantenimiento (d-m-a)	Hora	Descripción de Mantenimiento y/o Expansión	Mantenimiento Reprogramado	N° Código de Mantenimiento - Expansión
Alta	33	CLAMT	13	Mocoa	CP14	Seccionador	SMOC0017	13/08/2019	08:00	13/08/2019	11:00	Retemplar Línea MT en sector Los Andes	NO	C331001
Alta	33	PSAMT	13	Mocoa	CP14	Círculo	CP14	14/08/2019	05:30	14/08/2019	06:30	Instalación de Seccionador en Vereda Rumiyaco - Ramal Palmiche	NO	P331001
Alta	33	PLSMT	13	Mocoa	CP14	Transformador	TMOC0237	14/08/2019	07:00	14/08/2019	17:00	Cambio de Red MT a Cable Ecológico en Vereda Rumiyaco Sector Palmiche	NO	P331002
Alta	33	N/A	13	Mocoa	CP17	Seccionador	SMOC0027	15/08/2019	06:00	15/08/2019	08:00	Desmontaje de Estructura Provisional sector Altos de Junin	NO	C331002
Alta	33	CLAMT	13	Orito	CP46	Seccionador	SORIO038	12/08/2019	07:30	12/08/2019	08:30	Empalmar Línea Media Tensión	NO	C334001
Media	33	PCTBT	13	Orito	CP46	Transformador	TORIO202	13/08/2019	08:30	13/08/2019	11:30	Retemplar y construir la tercer fase red baja tensión en el barrio La Piscina (frente al algo contraincendios).	NO	P334001
Media	33	PCTBT	13	Orito	CP46	Transformador	TORIO138	14/08/2019	08:00	14/08/2019	09:00	Reubicar poste en hierro en el barrio Puertas del Sol (frente a caseta comunal).	NO	P334002
Media	33	N/A	13	Orito	N/A	N/A	N/A	14/08/2019	10:00	14/08/2019	11:00	Abrir hueco e hincar tubo en el barrio Marco Fidel Suarez (callejon frente alcaldía).	NO	N/A
Baja	33	PCTBT	13	Orito	CP46	Transformador	TORIO174	15/08/2019	08:00	15/08/2019	10:00	Retemplar red baja tensión en el barrio Alameda (cerca amanecedero).	NO	P334003
Baja	33	PLABT	13	Orito	CP46	Transformador	TORIO211	16/08/2019	08:00	16/08/2019	12:00	Remodelar red de baja tensión (línea abierta por cable trenzado) en el barrio 12 de Octubre (calle detrás del parque barrio Colombia).	NO	P334004
Media	33	PLABT	13	Villagarzon	CP23	Transformador	TVILO184	13/08/2019	08:00	13/08/2019	15:00	Cambio de Red Abierta a Trenzado en Vereda Rio Blanco	SI	P302001
Alta	33	PETMT	13	Pto Guzman	CP33	Seccionador	SPGZ0017	13/08/2019	08:00	13/08/2019	10:00	Cambio de DPS en Transformadores TPGZ0110 y TPGZ0107	NO	P333001
Alta	33	PLABT	13	Pto Guzman	CP33	Transformador	TPGZ0098	14/08/2019	08:00	14/08/2019	12:00	Cambio de Red Abierta a Trenzado en Vereda Galilea	NO	P333002

Elaboro: Profesional de Operaciones y Planeamiento Eléctrico

Aprobó: Subgerente Técnico Operativo